

Код образца (пробы): БХ.20.1353.2.1.2

Вода: водопроводная




Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о государственной поверке		Поверочный срок
		номер	дата	
Фотоэлектронный измеритель КФК-2	9105504	№ 357/109	22.06.2020г	21.06.2021г

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Регистрационный номер пробы в журнале 788

Дата начала испытаний 10.08.2020, дата выдачи результата 15.08.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	ИД на методы исследований						
	2	3	4	5	6						
1	Запах 20°	0	2	бала	ГОСТ Р 57164-16						
2	Запах 60°	0	2	бала	ГОСТ Р 57164-16						
3	Цветность	16,5	20	градус цветности (С.4.3)	ГОСТ 31868-2012						
4	Мутность	1,5	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-16						
5	Железо (суммарно)	0,5	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-75						
<table><tr><td>Должность</td><td>Ф.И.О.</td><td>Подпись</td></tr><tr><td>Химик-эксперт</td><td>Шарова И.С.</td><td></td></tr></table>						Должность	Ф.И.О.	Подпись	Химик-эксперт	Шарова И.С.	
Должность	Ф.И.О.	Подпись									
Химик-эксперт	Шарова И.С.										
Протокол 1353 распечатан в 3-х экземплярах. Настоящий протокол характеризует исключительно представленный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИИИ											